

**LCIE N° : NF012\_4649/A1**

Titulaire :  
*License Holder:*

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**  
31 rue Pierre Mendes France, Eybens  
38050 GRENOBLE Cedex 9  
FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**SCHNEIDER ELECTRIC BULGARIA EOOD (N°1764AP)**  
Plovdiv plant  
4202 RADINOVO PLOVDIV  
BULGARIE

Produit :  
*Product:*

**Interrupteur pour installation électrique fixe**  
*Switch for fixed electrical installation*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / Series: commutateurs / selector switches  
(Series Acti9)

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 60669-1:2018

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

TR n°25685504-809956

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / *License* NF012\_4649 du/of 07/04/2025.  
Changement de fabricant et de site de fabrication / *Change of manufacturer and factory*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 20/05/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :  
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

  
  
**Julien GAUTHIER**  
Responsable Certification/Certification Officer

**RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**  
**REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS**

| References | Fonction Pattern number |
|------------|-------------------------|
| A9E18070   | 6                       |
| A9E18071   | 6/2                     |
| A9E18072   | 1 NO<br>1 NC            |
| A9E18073   | 4                       |
| A9E18074   | 4/2                     |

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ouverture des contacts | ouverture normale<br>normal gap                                       |
| Protection degree      | IP20                                                                  |
| Method of actuating    | à levier<br>tumbler                                                   |
| Method of mounting     | en tableaux de répartition sur rail<br>in distribution boards on rail |
| Type of terminals      | à vis<br>screw-type                                                   |
| Ratings                | 20A, 250V~                                                            |