

ACCORD DE CERTIFICATION DU CENELEC CENELEC CERTIFICATION AGREEMENT

NOTIFICATION DE RÉSULTATS D'ESSAI NOTIFICATION OF TEST RESULTS

LCIE N° : CCA-FR_1060/A1

Produit :
Product:

Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues
Switches for household and similar fixed electrical installations
Interrupteurs pour installations électriques fixes / *Switches for fixed-electrical installations*

Testé à la demande de:
Tested by request of:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
31 rue Pierre Mendes France, Eybens
38050 GRENOBLE Cedex 9 - FRANCE

Fabriqué à (nom et lieu):
Manufactured at (name and place):

SCHNEIDER ELECTRIC BULGARIA EOOD (N°1764AP)
Plovdiv plant ;
4202 RADINOV PLOVDIV - BULGARIE

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Bouton-poussoir / Push-button (Gamme / Series Acti9)
Références / References : Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales
Main characteristics

Voir annexe/see annex

Informations complémentaires :
Additional information:

The CCA Testing Laboratory is accredited by COFRAC (N° 1-0311) for the standard(s) mentioned below.

Supersedes CCA-FR_1060 dated 26/03/2025 : Change of manufacturer and factory

Un échantillon du produit a été testé et trouvé conforme à :
A sample of product has been tested and found to be in conformity with:

EN 60669-1:2018

Comme le montre le(s) rapports d'essais :
As shown in the test reports:

TR N° 25685504-809948

Cette Notification résulte des essais effectués sur un échantillon de produits suivant les prescriptions de la norme spécifique applicable.

This Notification of Test Results is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the relevant specific standard.

Cette Notification des Résultats d'Essai a été établie par un Organisme qui participe à l'Accord de Certification du CENELEC (ACC) du 11 septembre 1973 modifié le 29 mars 1983. Tout autre organisme ayant participé à l'ACC prendra cette Notification comme base pour l'attribution d'une marque nationale de conformité ou d'une approbation nationale comme indiqué dans l'ACC, aussi longtemps que la norme à laquelle il est fait référence ci-dessus est encore en vigueur dans le pays d'origine.

This Notification of Test Results has been established by a body which participates in the CENELEC Certification Agreement (CCA) of 11th September 1973 as amended on 29th March 1983. Any other body participating in the CCA will take this Notification as a basis for granting a national mark of conformity or a national approval as specified in the CCA, as long as the standard referred to above is still in force in the country of that body.

Cette Notification des Résultats d'Essai peut être contestée si elle a plus de trois ans.

This notification of Test Results may be challenged if it is more than three years old.

Fontenay-aux-Roses, 20/05/2025

Date de fin de validité : -
Expiry date:


Julien Gauthier
Responsable Certification/Certification Officer
LCIE
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la notification / Annex of notification

N° CCA-FR_1060/A1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS

Références References	Fonction Pattern number
A9E18030	1 NC
A9E18031	1 NC
A9E18032	1 NO
A9E18033	2x1 (1NC+1N0)
A9E18034	2x1 (1NC+1N0)
A9E18035	2x1 (2N0)
A9E18036	1 NO
A9E18037	1 NC
A9E18038	1 NO
A9E18039	1 NC

Ouverture des contacts Contact opening	Ouverture normale Normal gap
Degré de protection Protection degree	IP20
Mode de commande Method of actuating	Bouton poussoir Push-button
Méthode de montage Method of mounting	En tableaux de distribution sur rail In distribution boards on rail
Type de bornes Type of terminals	A vis Screw-type
Caractéristiques assignées Ratings	20A, 250V~

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR